

Communiqué de presse

Dégagement de fumée à l'hôpital de Martigny

Sion, le 8 février 2018 – Un incendie de faible ampleur s'est déclaré ce jour au sein du Service de soins palliatifs à l'hôpital de Martigny après une explosion dans un tableau électrique. Les pompiers du Centre de Secours et Incendie de Martigny & Environs sont rapidement intervenus pour maîtriser le sinistre et évacuer la fumée de l'étage. Il n'y a pas eu de blessé et les patients n'ont pas eu à quitter leur chambre.

Peu après midi, une explosion s'est produite dans un tableau électrique situé dans le Service de soins palliatifs, à l'hôpital de Martigny. Il s'en est suivi un dégagement de fumée qui s'est propagée à l'étage. L'intervention du Service technique de l'hôpital et des pompiers a permis de rapidement circonscrire le sinistre et d'évacuer la fumée.

L'incident n'a pas fait de blessé, ni auprès du personnel ni chez les patients, qui ont pu rester dans leur chambre.

Les collaborateurs du Service technique du Centre Hospitalier du Valais Romand sont actuellement à pied d'œuvre pour rétablir l'alimentation électrique, ce qui devrait être réalisé d'ici ce soir.

Pour de plus amples informations, vous pouvez vous adresser à:

Jalila Pellaud, Chargée de sécurité du Centre Hospitalier du Valais Romand, tél. 027 603 97 80